



Русе , ул. „Страцин” 3
Тел: 082 247580
Моб. 0879270741
e-mail: variant121@gmail.com
site : www.ledvariant.com

ИНСТРУКЦИЯ

за монтаж и експлоатация на осветителните тела:

Уличен осветител: „Вега 1-80

произведени от фирма Вариант Русе ЕООД

1. Монтажа на осветителите се извършва само от оторизирани квалифицирани специалисти /електротехници/.
2. Абсолютно е задължително спазването на правилниците по безопасност на труда.
3. Всички части на осветителите, които се намират в процес на монтаж , трябва да се монтират при изключено напрежение, или по такъв начин, че да не дават възможност на работещите без използването на помощни средства да се допират до опасни части.
4. При невъзможност да се изключи напрежението, замяната на осветителите под напрежение трябва да се извърши със защитни очила и диелектрични ръкавици или изолационни клещи.
5. Осветителите, трябва задължително да са занулени /заземени/.
6. Условието за експлоатация на осветителите са при температура въздуха от -35°С до +45°С, освен осветител „Street 90-120” за който условията са описани в паспорта му.
7. Не се допуска експлоатацията на външните осветителите в ясен слънчев ден поради възможност от прегряване на корпуса, съответно на светодиодите в осветителя.
8. **Ремонта на осветителите не се извършва, ако има повреден осветител се смъква и изпраща за ремонт на продавача или производителя.**
9. Техническо обслужване не е необходимо.