



Русе , ул. „Страцин” 3  
Тел: 082 247580  
Моб. 0879270741  
e-mail: variant121@gmail.com  
site : www.ledvariant.com

## ИНСТРУКЦИЯ

**за монтаж и експлоатация на осветителните тела:**

**Външен осветител: „Сириус 30”**

произведени от фирма Вариант Русе ЕООД

1. Монтажа на осветителите се извършва само от оторизирани квалифицирани специалисти /електротехници/.
2. Абсолютно е задължително спазването на правилниците по безопасност на труда.
3. Всички части на осветителите, които се намират в процес на монтаж , трябва да се монтират при изключено напрежение, или по такъв начин, че да не дават възможност на работещите без използването на помощни средства да се допират до опасни части.
4. При невъзможност да се изключи напрежението, замената на осветителите под напрежение трябва да се извърши със защитни очила и диелектрични ръкавици или изолационни клещи.
5. Осветителите, трябва задължително да са занулени /заземени/.
6. Условиата за експлоатация на осветителите са при температура въздуха от -35°С до +45°С, освен осветител „Street 90-120” за който условията са описани в паспорта му.
7. Не се допуска експлоатацията на външните осветителите в ясен слънчев ден поради възможност от прегряване на корпуса, съответно на светодиодите в осветителя.
8. **Ремонта на осветителите не се извършва, ако има повреден осветител се смъква и изпраща за ремонт на продавача или производителя.**
9. Техническо обслужване не е необходимо.